

Entro il 7 OTTOBRE 2016

	NOTE
Separazioni e comunicazioni (locale cucina, locale deposito, ecc.)	Porte tagliafuoco, locale cucina da asilo nido, locale deposito, ecc.
Resistenza al fuoco	REI 45 – 60 – 90
Scale	Areazione naturale con apertura manuale e automatica ;
Numero di uscite	Minimo due da 90 cm
Impianti elettrici	Progetto a firma professionista - modifica - dichiarazione conformità e allegati obbligatori
Impianto illuminazione sicurezza	Progetto a firma professionista - eventuale modifica - dichiarazione conformità e allegati obbligatori
Segnaletica sicurezza luminosa e a pavimento – – Sistemi di allarme (evacuazione)	
Ascensori	Come da regola tecnica DM del 2005
Organizzazione e gestione emergenza – formazione	Tutto il personale

Entro il 7 OTTOBRE 2018

Reazione al fuoco	Tendaggi, materassi, materiali, rivestimenti, ecc.
Impianto idrico antincendio	Asilo con oltre 100 persone Progetto a firma professionista – Realizzazione ed installazione impianto - dichiarazione conformità e allegati obbligatori
Impianto rivelazione e segnalazione fumi	Progetto a firma professionista – Realizzazione ed installazione impianto - dichiarazione conformità e allegati obbligatori

Entro il 7 OTTOBRE 2021

Ubicazione asilo nido	Divieto utilizzo piani interrati per bambini
Accessibilità dei mezzi di soccorso VVF	Adeguamento struttura per avvicinamento autoscala
Compartimentazione	Asili nido con superficie maggiore di 1.000 mq su un livello o 600 mq su due o più livelli
Adeguamento Impianto cucina	Elettrovalvola, rilevatore Gas, segnalazione ecc.
Adeguamento locale deposito	Areazione, ecc.

Parquetsi può mantenere fino alla sua sostituzione...ma deve essere posato su supporto incombustibile.....